


## Gaszähleranlage für Balgengaszähler bis G16

### Niederdruck

- \* Im Mehrfamilienhaus ist vor jedem Gaszähler ein GS – Gasströmungswächter einzubauen



### Technischer Kundendienst

Telefon: (0) 2131.5310.516 und 5310.583  
 Telefax: (0) 2131.5310.589  
 Entstördienst: (0) 2131.5310.531